



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30738

Inhaber /-in

ECO BIERZO COMPOSITE S.L.
Calle Isaac Prado Bodelón S/N, Polígono Industrial La
Rozada
24516 Parandones, Toral de los Vados
Spain

Hersteller /-in

-

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

STACBOND FR

Beschreibung

Fassadenelement aus zwei Alu-Blechschaalen (D=0.5mm), Kern aus Polyethylene (LDPE)
und mineralischen Füllstoffen (D=3mm, RD=1600kg/m3), D=4mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

AFITI-LICOF, Toledo: Prüfbericht '5125T24' (28.05.2024), EXAP-Bericht '5125T24'
(28.05.2024), Klassifizierungsbericht '5125T24-2' (28.05.2024); CSIC, Madrid: ETA 'ETA
15/0655' (15.07.2024), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1219-CPR-0125' (2024);
Hersteller: Leistungserklärung '1219-CPR-0125-2024/FR A2' (15.07.2024)

Prüfbestimmungen

EAD 090062-01-0404; EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

27.02.2025

Ersetzt Dokument vom

03.07.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler