



## VKF Technische Auskunft Nr. 30738

**Inhaber /-in**

STAC S.L.  
Poligono Industrial Picusa S/N  
15900 Padron a Coruna  
Spain

**Hersteller /-in**

STAC S.L.  
24516 Toral de los Vados  
Spain

**Gruppe**

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

**Produkt**

STACBOND FR

**Beschreibung**

Fassadenplatte mit Kern aus Polyethylene (LDPE) und mineralischen Füllstoffen (RD=1688kg/m<sup>3</sup>), beidseitig abgedeckt mit ALU-Blech (0.5mm), D=4mm

**Anwendung**

RF2

**Unterlagen**

AFITI-LICOF, Madrid: Prüfbericht '3526T18' (28.08.2018), EXAP-Bericht 'EXAP-3526T18' (28.08.2018), Klassifizierungsbericht '3526T18-2' (28.08.2018); CSIC, Madrid: ETA 'ETA 15/0655' (16.01.2019), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1219-CPR-0125' (2019); Hersteller: Leistungserklärung '1219-CPR-0125-2019/FR A2' (14.01.2019)

**Prüfbestimmungen**

EN 13823; EN ISO 11925-2

**Beurteilung**

Klassifizierung B-s1,d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

03.07.2019

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo