



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Technische Auskunft Nr. 30739

Inhaber /-in

ECO BIERZO COMPOSITE S.L.
Calle Isaac Prado Bodelón S/N, Polígono Industrial La
Rozada
24516 Parandones, Toral de los Vados
Spain

Hersteller /-in

-

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

STACBOND A2

Beschreibung

Fassadenelement aus zwei Alu-Blechschaalen (D=0.5mm), Kern aus Mineralwolle (D=3mm,
RD=2200kg/m³), D=4mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

AFITI-LICOF, Toledo: Prüfbericht '4972T23' (12.12.2023), EXAP-Bericht '4972T23'
(12.12.2023), Klassifizierungsbericht '4972T23-2' (12.12.2023); CSIC, Madrid: ETA 'ETA
15/0655' (15.07.2024), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1219-CPR-0125' (2024);
Hersteller: Leistungserklärung '1219-CPR-0125-2024/FR A2' (15.07.2024)

Prüfbestimmungen

EAD 090062-01-0404; EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

27.02.2025

Ersetzt Dokument vom

03.07.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler