



VKF Technische Auskunft Nr. 30739

Inhaber /-in

STAC S.L.
Poligono Industrial Picusa S/N
15900 Padron a Coruna
Spain

Hersteller /-in

STAC S.L.
24516 Toral de los Vados
Spain

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

STACBOND A2

Beschreibung

Fassadenplatte aus mineralischem Kern (RD=1748kg/m³), beidseitig abgedeckt mit ALU-Blech (0.5mm), D=4mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

AFITI-LICOF, Madrid: Prüfbericht '3532T18.R1' (10.10.2018), EXAP-Bericht 'EXAP-3532T18.R1' (10.10.2018), Klassifizierungsbericht '3532T18-2.R1' (10.10.2018); CSIC, Madrid: ETA 'ETA 15/0655' (16.01.2019), LB '1219-CPR-0125' (2019); Hersteller: Leistungserklärung '1219-CPR-0125-2019/FR A2' (14.01.2019)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

03.07.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo