



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Renseignement technique AEA I N° 30739

Titulaire

ECO BIERZO COMPOSITE S.L.
Calle Isaac Prado Bodelón S/N, Polígono Industrial La
Rozada
24516 Parandones, Toral de los Vados
Spain

Fabricant

-

Groupe

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit

STACBOND A2

Description

Elément de façade composé de deux coques en tôle d'aluminium (E=0.5mm), noyau à base de laines minérales (E=3mm, PS=2200kg/m³), E=4mm

Utilisation

RF1

Documentation

AFITI-LICOF, Toledo: Rapport d'essai '4972T23' (12.12.2023), Rapport EXAP '4972T23' (12.12.2023), Rapport de classification '4972T23-2' (12.12.2023); CSIC, Madrid: ETA 'ETA 15/0655' (15.07.2024), Certificat de constance des performances '1219-CPR-0125' (2024); Hersteller: Déclaration des performances '1219-CPR-0125-2024/FR A2' (15.07.2024)

Conditions d'essai

EAD 090062-01-0404; EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2-s1,d0

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

27.02.2025

Remplace l'attestation du

03.07.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler